



REGISTRE

ACCESSIBILITÉ

RECTORAT - GRENOBLE

académie
Grenoble 

RÉGION ACADÉMIQUE
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

MINISTÈRE
DE L'ÉDUCATION NATIONALE
MINISTÈRE
DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR,
DE LA RECHERCHE
ET DE L'INNOVATION







RENSEIGNEMENTS SUR L'ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC

Raison sociale : **RECTORAT**

Adresse : 7, place Bir Hakeiù

Code postal : 38000 Ville : GRENOBLE

Téléphone : 04 76 74 70 00

Site web : <http://www.ac-grenoble.fr>

Nom du représentant de la personne morale : **Le Recteur de l'académie de Grenoble**

Siret : 173 804 303 00019 Naf :

Activité : Administration

L'établissement fait-il partie de la 3^{ème} catégorie : OUI NON

Effectif de l'ERP : Personnel : 448 Public : 146 Total : 594

L'ERP possède plusieurs niveaux (étages et/ou sous-sol) : OUI NON

Un document tenant lieu d'Agenda d'Accessibilité Programmée (Ad'AP) a été établi : OUI NON

Si oui à quelle date : le 14 janvier 2016 – N° 069123150026 - Approuvé

Existe-il un registre de sécurité : OUI NON

SIGNALETIQUE

- Signalétique indiquant les changements de direction et les accès
- Signalétique indiquant les croisements voiture / piéton → **pas de ERP**
- Signalétique lisible et visible (hauteur et type des caractères, au regard des distances)
- Typographie de couleur contrastée selon le type de support
- Toute information sonore doublée par une information visuelle

CONFORME :

OUI

NON

PAS CONCERNÉ

| Nature de la réalisation | Délais de la réalisation | Coût | Validation à la réception | Date |
|--------------------------|--------------------------|------|---------------------------|------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

ÉCLAIRAGE

- Cheminement extérieur 20 lux
- Circulation piéton / voiture 50 lux → **Sans objet – non public**
- Circulation intérieur 100 lux
- Escalier et équipement 150 lux → **Non conforme**
- Poste ou banque d'accueil 200 lux

CONFORME :

OUI

NON

PAS CONCERNÉ

| Nature de la réalisation | Délais de la réalisation | Coût | Validation à la réception | Date |
|--------------------------|--------------------------|------|---------------------------|------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

CHEMINEMENT

- Sol stable, non meuble et sans trou ou ressaut > à 2 cm
- Largeur du cheminement de 1.20 m (tolérance 0.90 m sur une courte distance)
- Absence d'élément en saillie ≥ 0.15 m
- Dévers sur les cheminements \leq à 3 %
- Espaces de giration à chaque choix d'orientation et tous les 6 à 8 m
- Eléments de guidage de couleur contrastée (à minima entre l'entrée, le parking et l'accueil) -> **pas de ERP**
- Revêtements sans gêne visuelle ou acoustique
- Hauteur de passage libre $\leq 2,20$ m sous élément suspendu

CONFORME :

OUI

NON

PAS CONCERNÉ

| Nature de la réalisation | Délais de la réalisation | Coût | Validation à la réception | Date |
|---|--------------------------|---------|---------------------------|-----------|
| Modifications : <ul style="list-style-type: none"> - Grilles - Caniveaux Bir Hakeim - Dalle béton - podotactil Dauphin extérieur | | 2 520 € | | P1 |
| | | | | |

VIDE BORDANT LE CHEMINEMENT

Dans le cas d'un vide bordant le cheminement supérieur à 0.40 cm, présence d'un garde-corps.

CONFORME :

OUI

NON

PAS CONCERNÉ

| Nature de la réalisation | Délais de la réalisation | Coût | Validation à la réception | Date |
|--------------------------|--------------------------|------|---------------------------|------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

ASCENSEUR ET PLATEFORME ÉLEVATRICE

- Conforme à la norme NF EN 81-70/A1 ou plateforme élévatrice selon les normes NF EN 81-41 et NF EN 81-40)
- Largeur de passage de porte 0.80 m
- Dimension minimale de la cabine 1.10 m x 1.40 m
- Dimension minimale de la plateforme élévatrice 0.90m x 1.40 m - > Sans objet
- Charge minimale supportée \geq 300 kg

CONFORME :

OUI

NON

PAS CONCERNÉ

| Nature de la réalisation | Délais de la réalisation | Coût | Validation à la réception | Date |
|---|--------------------------|-----------|---------------------------|---------|
| Mise en accessibilité - l'ascenseur Bir Hakeim | 2016 | 7 642,60€ | | 07/2016 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

ESCALIER \leq 3 MARCHES

- BEV (Bande d'Eveil à la Vigilance) en haut de chaque escalier entre 0.28 et 0.50 m de la première marche
- Contre-marche et nez de marche de couleur contrastée notamment sur la première et dernière marche
- Main courante recommandée (hauteur 0.80 m à 1.00 m)
- Hauteur de marche \leq 0.17 m
- Absence d'obstacle au pied de chaque nez de marche
- Largeur de giron \geq 28 cm

CONFORME :

OUI

NON

PAS CONCERNÉ

| Nature de la réalisation | Délais de la réalisation | Coût | Validation à la réception | Date |
|--------------------------|--------------------------|------|---------------------------|------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

ESCALIER > 3 MARCHES

- BEV (Bande d'Eveil à la Vigilance) en haut de chaque escalier entre 0.28 et 0.50 m de la première marche
- Contre-marche et nez de marche de couleur contrastée notamment sur la première et dernière marche
- Main courante, barre de maintien (rigide et continu) (hauteur 0.80 m à 1.00 m)
- Main courante (hauteur 0.80 m à 1.00 m)
- Hauteur de marche 0.17 m
- Absence d'obstacle au pied de chaque nez de marche
- Largeur de giron \geq 28 cm

CONFORME :

OUI

NON

PAS CONCERNÉ

| Nature de la réalisation | Délais de la réalisation | Coût | Validation à la réception | Date |
|---|--------------------------|------------|---------------------------|-----------|
| Escaliers extérieurs | | 8 700€ | | 2016 |
| Coté Dauphin : Escaliers interne | | 23 704,80€ | | 2016/2017 |
| Coté Bir Hakeim: Escaliers interne | | 29 719,20€ | | 2017 |
| Maitrise d'oeuvre | | 2 184€ | ---> | 2015 |
| | | 720€ | ---> | 2015 |
| | | 1 560€ | | |
| | | 1 560€ | | |

PLAN INCLINÉ, RAMPE FIXE OU AMOVIBLE

- Pente du plan incliné de 6 % à 12 % suivant les longueurs et les tolérances dans l'existant
- Dévers ≤ à 3 %

CONFORME :

OUI

NON

PAS CONCERNÉ

| Nature de la réalisation | Délais de la réalisation | Coût | Validation à la réception | Date |
|--------------------------|--------------------------|------|---------------------------|------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

DISPOSITIF DE COMMANDE

- Prise en compte des appels par le système, notamment des personnes sourdes, malentendantes ou muettes
- Assure le retour d'information de la prise en compte de l'appel, particulièrement lors de l'absence d'une vision directe
- Hauteur entre 0.90 m et 1.30 m
- Espace d'usage 0.80 m x 1.30 m
- Couleur contrastée notamment au niveau des organes de commande
- L'ensemble peut être associé avec des systèmes visuels et sonores

CONFORME :

OUI

NON

PAS CONCERNÉ

| Nature de la réalisation | Délais de la réalisation | Coût | Validation à la réception | Date |
|--------------------------|--------------------------|------|---------------------------|------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

PERSONNEL

Le personnel appelé à être en contact avec les clients doit être formé à l'accueil et à l'accompagnement de toute personne handicapée (moteur, visuel, auditif, mental, cognitif psychique...)

CONFORME : OUI NON PAS CONCERNÉ

| Nature de la réalisation | Délais de la réalisation | Coût | Validation à la réception | Date |
|---|--------------------------|------|---------------------------|------|
| Mise à disposition du guide : « Bien accueillir les personnes handicapées » | | | | |
| Formation à prévoir pour le personnel de l'accueil | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

TOILETTES

Rez-de-chaussée et 2^{ème} étage (coté Jean Pain)

- Au moins un doit être accessible aux personnes handicapées
- Rayon de giration dans ou devant les toilettes (diamètre 1.50 m), en dehors du débattement de la porte
- Espace d'usage ou de transfert (0.80 m x 1.30 m), en dehors du débattement de la porte
- Barre de maintien, hauteur comprise entre 0.80 m à 1.00 m
- Axe de la lunette du WC distant entre 0.35 m à 0.40 m du mur latéral
- Hauteur de cuvette entre 0.45 m et 0.50 m
- Lave-mains adapté avec hauteur du plan \leq 0.85 m

CONFORME :

OUI

NON

PAS CONCERNÉ

| Nature de la réalisation | Délais de la réalisation | Coût | Validation à la réception | Date |
|--|--------------------------|--------|---------------------------|------|
| 2^{ème} étage (coté Jean Pain) : Sanitaire PMR | | 3 800€ | | 2017 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

LAVABO

- Espace ou vide sous le lavabo, dimensions minimum, Hauteur 70 cm, Largeur 60 cm, Profondeur 30 cm (Siphon déporté)
- Hauteur du plan ≤ 0.85 m

CONFORME :

OUI

NON

PAS CONCERNÉ

| Nature de la réalisation | Délais de la réalisation | Coût | Validation à la réception | Date |
|--------------------------|--------------------------|------|---------------------------|------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

BANQUE D'ACCUEIL

- Utilisable en position debout ou assise → **conforme**
- Configurer pour une communication visuelle
- Plan supérieur d'une partie du meuble, hauteur maximale 80 cm → **conforme**
- Vide sous meuble (Hauteur 70 cm, Largeur 60 cm, Profondeur 30 cm) → **conforme**
- Lisibilité des affichages (prix), assis ou debout

CONFORME :

OUI

NON

PAS CONCERNÉ

| Nature de la réalisation | Délais de la réalisation | Coût | Validation à la réception | Date |
|---|--------------------------|-----------|---------------------------|---------|
| Accueil : Présence d'une boule magnétique | 2015 | 972€ | | 10/2015 |
| Salle 181 : Présence d'une boule magnétique | 2015 | 1 835,36€ | | 10/2015 |
| | | | | |
| | | | | |

NOTES ET OBSERVATIONS